

旧	新																																								
P1 第1章 総則 1.1 一般事項 1.1.5 提出図書 1 乙は、指定の日までに甲の定める表-1.1の図書を提出すること。ただし、監督員が特に必要があると認めた図書は、別に提出させることができる。	P1 第1章 総則 1. 1 一般事項 1.1.5 提出図書 1 乙は、指定の日までに甲の定める表-1.1の図書を提出すること。ただし、監督員が特に必要があると認めた図書は、別に提出させることができる。また、協議によって監督員が不要であると認めた図書は、提出を省略することができる。																																								
P81 様式－15 中圧導管耐圧及び気密試験実施報告書 令和 年 月 日 下記工事について、耐圧及び気密試験結果は、下記のとおりでしたので報告します。 記 工事名： (工事番号：) 工事場所： 工 期：自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日 請負人 住 所 氏 名 印 試験実施責任者： 試験立会人氏名： 試験区分 <table><tr><th>中 圧 導 管</th><th>被 試 験 材 質</th><th>管 内 容 積 $V = 1/4 \pi \phi^2 \cdot L$</th><th>使 用 圧 力</th><th>耐圧試験時間及び 耐圧試験圧力</th><th>気密試験時間及び 気密試験圧力</th></tr><tr><td>延長 L = m 内径 ϕ = m</td><td>材質： 口径：</td><td>$V = \phi^3$ m³</td><td>最高 0.29 MPa 通常 0.15 MPa</td><td>分以上 0.44MPa以上</td><td>時間以上 0.32MPa以上</td></tr></table> 耐圧試験開始日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 耐圧試験終了日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 気密試験開始日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 気密試験終了日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 試験チャート用紙貼付 ※注意 試験時間は、下記表によること。 <table><tr><th>被試験材管内容積 (V)</th><th>試 験 時 間</th></tr><tr><td>1 m未満</td><td>1 時間以上</td></tr><tr><td>1 m以上10 m未満</td><td>4 時間以上</td></tr><tr><td>10 m以上300 m未満</td><td>24 時間以上</td></tr></table>	中 圧 導 管	被 試 験 材 質	管 内 容 積 $V = 1/4 \pi \phi^2 \cdot L$	使 用 圧 力	耐圧試験時間及び 耐圧試験圧力	気密試験時間及び 気密試験圧力	延長 L = m 内径 ϕ = m	材質： 口径：	$V = \phi^3$ m ³	最高 0.29 MPa 通常 0.15 MPa	分以上 0.44MPa以上	時間以上 0.32MPa以上	被試験材管内容積 (V)	試 験 時 間	1 m未満	1 時間以上	1 m以上10 m未満	4 時間以上	10 m以上300 m未満	24 時間以上	P81 様式－15 中圧導管耐圧及び気密試験実施報告書 令和 年 月 日 下記工事について、耐圧及び気密試験結果は、下記のとおりでしたので報告します。 記 工事名： (工事番号：) 工事場所： 工 期：自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日 請負人 住 所 氏 名 印 試験実施責任者： 試験立会人氏名： 試験区分 <table><tr><th>中 圧 導 管</th><th>被 試 験 材 質</th><th>管 内 容 積 $V = 1/4 \pi \phi^2 \cdot L$</th><th>使 用 圧 力</th><th>耐圧試験時間及び 耐圧試験圧力</th><th>気密試験時間及び 気密試験圧力</th></tr><tr><td>延長 L = m 内径 ϕ = m</td><td>材質： 口径：</td><td>$V = \phi^3$ m³</td><td>最高 0.29 MPa 通常 0.15 MPa</td><td>分以上 0.45MPa以上</td><td>時間以上 0.33MPa以上</td></tr></table> 耐圧試験開始日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 耐圧試験終了日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 気密試験開始日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 気密試験終了日時並びにその時の管内圧力及び温度 令和 年 月 日 時 分 MPa ℃ 試験チャート用紙貼付 ※注意 試験時間は、下記表によること。 <table><tr><th>被試験材管内容積 (V)</th><th>試 験 時 間</th></tr><tr><td>1 m未満</td><td>1 時間以上</td></tr><tr><td>1 m以上10 m未満</td><td>4 時間以上</td></tr><tr><td>10 m以上300 m未満</td><td>24 時間以上</td></tr></table>	中 圧 導 管	被 試 験 材 質	管 内 容 積 $V = 1/4 \pi \phi^2 \cdot L$	使 用 圧 力	耐圧試験時間及び 耐圧試験圧力	気密試験時間及び 気密試験圧力	延長 L = m 内径 ϕ = m	材質： 口径：	$V = \phi^3$ m ³	最高 0.29 MPa 通常 0.15 MPa	分以上 0.45MPa以上	時間以上 0.33MPa以上	被試験材管内容積 (V)	試 験 時 間	1 m未満	1 時間以上	1 m以上10 m未満	4 時間以上	10 m以上300 m未満	24 時間以上
中 圧 導 管	被 試 験 材 質	管 内 容 積 $V = 1/4 \pi \phi^2 \cdot L$	使 用 圧 力	耐圧試験時間及び 耐圧試験圧力	気密試験時間及び 気密試験圧力																																				
延長 L = m 内径 ϕ = m	材質： 口径：	$V = \phi^3$ m ³	最高 0.29 MPa 通常 0.15 MPa	分以上 0.44MPa以上	時間以上 0.32MPa以上																																				
被試験材管内容積 (V)	試 験 時 間																																								
1 m未満	1 時間以上																																								
1 m以上10 m未満	4 時間以上																																								
10 m以上300 m未満	24 時間以上																																								
中 圧 導 管	被 試 験 材 質	管 内 容 積 $V = 1/4 \pi \phi^2 \cdot L$	使 用 圧 力	耐圧試験時間及び 耐圧試験圧力	気密試験時間及び 気密試験圧力																																				
延長 L = m 内径 ϕ = m	材質： 口径：	$V = \phi^3$ m ³	最高 0.29 MPa 通常 0.15 MPa	分以上 0.45MPa以上	時間以上 0.33MPa以上																																				
被試験材管内容積 (V)	試 験 時 間																																								
1 m未満	1 時間以上																																								
1 m以上10 m未満	4 時間以上																																								
10 m以上300 m未満	24 時間以上																																								