

ちょっと待った！ ガス管の確認はお済みですか？

＝ 敷地内における解体や改装工事でのガス管破損事故が発生しています。 ＝

こんなことから事故は発生しています

ガス管破損は、ガス爆発など思わぬ大きな事故につながります。


その多くが、ちょっとした思いこみやミスによるもの。事前の準備や確認が大切です。

屋内改装工事中に、
水道管と間違えてガス管を
切断してしまった…




ガス管の位置を確認後、施工してください。

機械でコンクリートを
割っていたところ、ガス管を
破損してしまった…



ガス管の位置だけでなく、埋設されている深さにも注意してください。

建物の解体工事で、
ガス管を損傷してしまった…



建物の解体工事前に、ガス管やガスメーターの撤去をガス事業者へ依頼してください。

事故防止のためには

1 工事の前に、 まず確認を！

- 図面などで、ガス管の位置を確認。
- ガス管にガスが通じているか確認。

2 不明な点は ガス事業者へ！

- ガス管の位置や深さが不明な場合。
- 撤去・移設工事が必要な場合。
- ガス管にガスが通じているか不明な場合。
- その他必要に応じてガス事業者へご相談を。

3 工事は、 あくまでも慎重に！

- 工事は、ガス管の位置や深さを再度確認してから。
- ガス管の近くでは、手掘りで慎重に掘削。

◎「ガスくさい！」と気づいたときは…

ガス漏れは、放っておくと爆発、火災などの重大な事故につながる恐れがありますので「ガスくさい！」と思ったら、ただちにガスの使用をやめ、ガス栓を閉じて、かならず企業局に連絡くださるよう、お願いいたします。

－連絡のポイント－

お客さまの住所・氏名・電話番号・今の状況・付近の目標（建物・看板など）について係員が聞き取りいたしますので、あわてずゆっくりとお話ください。

◎ガスの種類について

ガス機器がガスの種類と合っていない場合、異常な燃焼や有毒な一酸化炭素を発生するなど大変危険な状態となりますので、お買い求めの際は、必ずガスの種類をお確かめください。なお、供給している都市ガスの種類は「13A」です。（加茂青砂地区はLPガスです）

▶ 問い合わせ・緊急時連絡先／

男 鹿 市 企 業 局（若美庁舎）

管 理 課	☎ 46-4103
ガス工務課	☎ 46-4106
夜間・休日	☎ 25-4342